



### PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DESASTRES

#### IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Pavimento ou Setor	Ocupação	C.I. (MJ/m <sup>2</sup> )	Nº de Pavimentos	Pé Direito	Área (m <sup>2</sup> )
TÉRREO	GINÁSIO POLIESPORTIVO (F-3)	150	1	12,00	1575,18
TÉRREO	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (F-3)	0	1	2,80	120,21
TÉRREO	ABRIGO DE GLP - 3 P-13 (M-2)	1805,55	1	1,00	1,08

ALTURA: TÉRREO   
 RISCO: R. L.   
 ÁREA EXISTENTE: 00,00 m<sup>2</sup>   
 ÁREA TOTAL: 1696,47 m<sup>2</sup>

#### MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> ACESSO DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> SAÍDAS DE EMERGÊNCIA</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> BRIGADA DE INCÊNDIO</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> CONTROLE DE TEMPERATURA</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> PLANO DE EMERGÊNCIA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> EXTINTORES DE INCÊNDIO</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> HIDRANTES E MANGOTINHOS</li> <li><input type="checkbox"/> SISTEMA DE ABAFAMENTO</li> <li><input type="checkbox"/> CONTROLE DE FONTES DE IGNIÇÃO</li> <li><input type="checkbox"/> CONTROLE DE PÓS</li> <li><input type="checkbox"/> SPDA - SIST. PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</li> </ul>
---	--

RESERVATÓRIOS: INFERIOR 00,00 m<sup>3</sup>   
 SUPERIOR 15,00 m<sup>3</sup>   
 RTI 8,00 m<sup>3</sup>   
 SPK 00,00 m<sup>3</sup>

#### ESPECIFICAÇÕES:

<b>USO DE GLP</b> RECIPIENTES: P-13 QUANTIDADE: 3 NOTAS: Conforme Item 5.5.1, da NPT-28	<b>ACIONAMENTO ALARME</b> NOTAS: Tipo convencional BOTONERA <input checked="" type="checkbox"/> DETECTORES <input type="checkbox"/>	<b>ACIONAMENTO HIDRANTE</b> NOTAS: Conf. NPT-22 PRESSOSTATO <input checked="" type="checkbox"/>
--	---	---

#### HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

DATA	DISCRIMINAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO	Nº DO PSCIP

OBRA/ ENDEREÇO: **GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL**  
 AV. VEREADOR GUILHERME LEANDRO X RUA MARTINS PIERI - CENTRO - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - QUADRA 11 - LOTES 03, 04 E 05

ÁREA: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1696,47 m<sup>2</sup></span>	OCUPAÇÃO: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F-3 - GINÁSIO POLIESPORTIVO</span>	PARA USO DO CBMPR
---	---	-------------------

PRANCHA: 01/06    CONTEÚDO DA PRANCHA: **ESTATÍSTICAS ANÁLISE DE RISCOS**

PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE**  
 CNPJ: 95.589.289/0001-32

ESCALA: <span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">1:250</span>	RESP. TÉCNICO: Elis Schneider - CAU A 94381-9 Arquiteta e Urbanista	Priscila Z. Da Silva - CAU A 94408-4 Arquiteta e Urbanista
---	---	--

DATA: Nova Esperança do Sudoeste, 05/03/2019.