



LEGENDA	
	Risco Elétrico
	Reserva de Água
	Entrada para o CB
	Viatura Corpo de Bombeiros

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

PAVIMENTO OU SETOR	OCUPAÇÃO	C.I (MJ/M2)	Nº DE PAVIMENTOS	PÉ DIREITO (M)	ÁREA (M2)
TÉRREO	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO	< 300	01	4,00 M	800,00 M2

ALTURA 4,00 M RISCO RL ÁREA EXISTENTE 0,00 ÁREA TOTAL 800,00 M2

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

<input checked="" type="checkbox"/> Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros	<input checked="" type="checkbox"/> Iluminação de Emergência
<input type="checkbox"/> Separação entre Edificações	<input type="checkbox"/> Alarme de Incêndio
<input type="checkbox"/> Segurança Estrutural nas Edificações	<input checked="" type="checkbox"/> Sinalização de Emergência
<input type="checkbox"/> Compartimentação Horizontal	<input checked="" type="checkbox"/> Extintores de Incêndio
<input checked="" type="checkbox"/> Controle de Material de Acabamento	<input type="checkbox"/> Hidrantes e Mangotinhos
<input checked="" type="checkbox"/> Saídas de Emergência	<input type="checkbox"/> Chuveiros Automáticos
<input type="checkbox"/> Brigada de Incêndio	<input type="checkbox"/> Resfriamento
<input type="checkbox"/> Controle de Fumaça	<input type="checkbox"/> Espuma
<input type="checkbox"/> Plano de Emergência	<input type="checkbox"/> Sistema Fixo de Gases Limpos

Reservatórios Inferior Superior RTI SPK

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data	Discriminação da atualização/ substituição	Nº do PSCIP

Obra/ Endereço
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
 AVENIDA IGUAÇU, QUADRA Nº 01, LOTE Nº 01, LOTEAMENTO JARDIM FLORESTA

Área 800,00 M2	Ocupação I-1 (INDÚSTRIA)	PARA USO DO CBMPR
Prancha 1/3	Conteúdo da Prancha PLANTA DE IMPLANTAÇÃO QUADRO DE ESTATÍSTICA	
Proprietário Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste - 95.589.289/0001-32		
Escala Indicada	Responsável Técnico	Data DEZEMBRO de 2019

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
 ESCALA 1:500